

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску**

660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, т.(391) 270-95-07, ais@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания №1603/1/1-2**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания  
«Красноярский дом-интернат №1 для граждан пожилого возраста и инвалидов»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору В.В. Новашова от «11» декабря 2017 года №1603 в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15.30 часов 11 декабря 2017 года до 11.00 часов 15 декабря 2017 года проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Муллагуловым Равилем Раильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Здания КГБУ СО «Красноярский дом-интернат №1» по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 5

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором КГБУ СО «Красноярский дом-интернат №1» Гилевым Юрием Николаевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                              | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены                                                                                                                                             | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                          |
| 1603/1/1      | Руководитель не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты здания                                                                                                   | п. 61 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки | до 10.01.2018                                              |
| 1603/1/2      | Руководитель не обеспечил выполнение на объекте защиты требований предусмотренных ст. 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий | п. 14 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"                                                                         | до 10.01.2018                                              |

| №<br>Пред-<br>писа-<br>ния | Вид нарушений требований<br>пожарной безопасности, с ука-<br>занием конкретного места вы-<br>явленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного<br>правового акта Российской Федерации и (или) норма-<br>тивного документа по пожарной безопасности, требова-<br>ния которого (-ых) нарушены | Срок устра-<br>нения нару-<br>шения требо-<br>вания пожар-<br>ной безопас-<br>ности |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                   |
|                            | потребления табака"                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |

| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре-<br>бования которого (ых) нарушены |                                                                                                                                                                      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.                                                                                                                                          | Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ), утверждённые Поста-<br>новлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» |  |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя-  
занность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжа-  
ловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-  
жарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в со-  
ответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности,  
а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе  
руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной  
безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в  
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на на-  
имателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор  
г. Красноярска по пожарному надзору  
Муллагулов Р.Р.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«15» декабря 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

«15» 12 20 17 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19